

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2269 (MA 5803)/2019

20 19 m. birželio 5 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmėnės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3331

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-03, 15.00 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis (kg, l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +18°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Ventos upė (ties Ventos miestu) (objekto pavadinimas ir adresas)
LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-03, 13.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2269
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė
(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-03

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +18°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 5803	<i>LST EN ISO 9803-2:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	114,3	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	7	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-05 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el. paštu, Perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2268 (MA 5802)/2019

20 19 m. birželio 5 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmens rajono savivaldybės administracija, L.Petravičiaus a. 2, N.Akmene [A/E]

Telefonas 869875172 El.paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122 /3330

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-03, 15.00 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Pragalvio tvenkinys (objekto pavadinimas ir adresas)
vieta ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2019-06-03, 13.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2268

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė
įstaiga, vardas ir pavardė

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-03

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 5802</u>	<u>LST EN ISO 9803-2:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml</u>	<u>1,0</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u><4</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-05 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 2267 (MA 5801)/2019

20 19 m. birželio 5 d.

1. Užsakovas, adresas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, N. Akmenė [A/E]

Telefonas 869875172 El. paštas: dalia.sketre@akmene.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-122/3329

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-06-03, 15.00 val., +6 °C

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Sabaliauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu) (objekto pavadinimas ir adresas)
LST EN ISO 19458:2006 (N)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
2019-06-03, 13.55 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2267

3.5. Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Eglė Budrytė
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2019-06-03

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 5801	<i>LST EN ISO 9803-2:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) labiausiai tikėtinas skaičius 100 ml	5,2	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	4	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2019-06-05 Tyrimus atliko Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Sandra Švambarytė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui